

OPIS / DESCRIPTIN	ZASILANIE SUPPLY	KONRTOLA NAPIĘCIA FAZ	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY	OŚWIETLENIE LIGHTING	OŚWIETLENIE LIGHTING	OŚWIETLENIE LIGHTING	OŚWIETLENIE LIGHTING	OŚWIETLENIE LIGHTING	OŚWIETLENIE LIGHTING	OŚWIETLENIE URZĄDZENIA HPA LIGHTING HPA			OŚWIETLENIE LIGHTING	ZASILANIE KAMER	OGRZEWANIE HPA	SYGNALIZACJA AWARII HPA	CZUJNIK KONTROLI FAZ	ZASILANIE URZ. RADIO CONTROLLER	OŚWIETLENIE KONTENERA	GNIAZDA KONTENERA	OGRZEWANIE KONTENERA	KLIMATYZACJA KONTENERA
Numer obwodu / Circuit no.	WG. RYS. IE-1	OCHRONA PRZEPĘCIOWA OVERVOLTAGE PROTECTION	3 PHASE VOLTAGE CONTROL	KZ-2	KZ-3	KZ-4	KZ-5	KZ-6	KZ-7	KZ-8			KZ-10	KZ-1 , KZ-2	KZ-9			KZ-12				
Moc / Load (kW)	9,1			0,6	0,3	0,2	0,5	1,0	1,0	1,2			0,5	0,4	0,2			0,2	0,2	1,0	1,5	0,5
Typ przewodu / Cable type	YKYżo 5x6 dopuść 3x5m			YKXSżo 3 x 6mm²	YKXSżo 3 x 6mm²	YKXSżo 3 x 6mm²	YKXSżo 3 x 6mm²	YKXSżo 3 x 6mm²	YKXSżo 3 x 6mm²	YKXSżo 5x4			YKXSżo 5x4	YKYżo 3x2,5	YKXSżo 3x6			YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x1,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5
Nr pomieszczenia / Room no.	ZABEZPIECZ. S 303 C 32A NA PROJ. ZŁ. KABLOWO - POMIAROWYM			ŚWIATŁO KRAWĘDZIOWE OPRAWY " B "	ŚWIATŁO OSI PODEJŚCIA OPRAWY " C "	ŚWIATŁO PRZYZIEMIENIA OPRAWY " A "	WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU WKW	OŚWIETLENIE PŁYTY LĄDOWISKA P1 , P2	OŚWIETLENIE PŁYTY LĄDOWISKA P3 , P4	ŚWIATŁO KĄTA ŚCIEŻKI SCHODZENIA " HPA" OPRAWA " E " INTEN. ŚWIEC. 10%	ŚWIATŁO KĄTA ŚCIEŻKI SCHODZENIA " HPA" OPRAWA " E " INTEN. ŚWIEC. 30%	ŚWIATŁO KĄTA ŚCIEŻKI SCHODZENIA " HPA" OPRAWA " E " INTEN. ŚWIEC. 100%	ŚWIATŁO LATARNI LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOCÓW F30 (OGRZEWANIE F30)	ZASILANIE KAMER KZ-1 , KZ-2	GRZAŁKA URZ. 200W ,230V AC	SYGNALIZACJA AWARII HPA	CZUJNIK KONTROLI FAZ	ZASILANIE URZ. RADIO CONTROLLER	OŚWIETLENIE KONTENERA	GNIAZDA KONTENERA	OGRZEWANIE KONTENERA	KLIMATYZACJA KONTENERA
P(kW)=9,1																						
P(kW)=9,1																						
Sobl(kVA=14,6																						
IfA=14,5																						
kz=1,0																						

tel.:71 355 73 66
fax: 71 355 74 31
e-mail: poczta@bsipsz.pl
BSIPSZ
WEB: WWW.BSIPSZ
tel.: 71 355 73 66 ● fax: 71 355 74 31 ● e-mail: poczta@bsipsz.pl ● web: www.bsipsz.pl
jednostka projektowa: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU Sp. z o.o pl. Solidarności 1/3/5 ; 53-661 Wrocław
inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY
obiekt: im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno

temat: CALODOBOWE LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH I LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DLA SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO im. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

	nr uprawnień:	podpisy:
instalacje elektryczne:		
projektant: mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak	UAN/ŁM / 3 / 38 / 88	
sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Barszczyk	UAN/ŁM / 3 / 59 / 90	

temat rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY OŚWIETLENIA NAWIGACYJNEGO LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH RON - 400/230V

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
branża: ELEKTRYCZNA
data: 01.2015
skala:
nr rysunku: IE-2